

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

| | | | |
|--|---|--|------------|
| Solicitante <i>Applicant</i> | ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA CNPJ: 02.171.371/0001-61 Av. Governador Manoel Ribas, 139 - Alto da Gloria CEP 84550-000 - Rebouças - PR - Brasil | | |
| Fabricante <i>Manufacture</i> | ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA CNPJ: 02.171.371/0001-61 Av. Governador Manoel Ribas, 139 - Alto da Gloria CEP 84550-000 - Rebouças - PR - Brasil | | |
| Família <i>Family</i> | Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível, classe 4 ou 5, conforme item GRUPO 1 - C, do Anexo Especifico I da Portaria n.º 640/2012.. | | |
| Produto <i>Product</i> | Cabo de Potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 ou 5, unipolar, 0,6/1kV, seção nominal: 1x1,50mm ² a 1x240,00mm ² | | |
| Marca Comercial <i>Commercial Brand</i> | ENERGY / SULFLEX / RESIST / LIEGE | | |
| Normas <i>Standards</i> | NBR 7288:1994 | | |
| Regulamento <i>Regulation</i> | Portaria n.º 589, de 05 de novembro de 2012. Portaria n.º 640, de 30 de novembro de 2012. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade | | |
| Informações Adicionais <i>Additional Information</i> | Identificação do(s) Laboratório(s) e Relatório(s) de Ensaio: <ul style="list-style-type: none">relatório #15810618 (20.07.2018) pelo laboratório Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda (acreditação CRL 0154).Descrição dos componentes críticos: Cobre, Composto Termoplástico PVC/ST1 e Master Batch. | | |
| Data da Auditoria <i>Audit Date</i> | Auditoria de recertificação realizada em 17.mai.2018 | | |
| Nº Certificado <i>Certificate #</i> | I-544 | Emissão Inicial <i>First Concession</i> | 18/10/2016 |
| Validade <i>Validity</i> | 02/10/2018 – 01/10/2020 | | |

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OAC e previstas no RAC específico.

The validity of this certificate is tied to carrying out assessments of maintenance and treatment of potential nonconformities in accordance with the guidelines of the OAC and in the specific RAC.

Barueri - SP, 01/03/2019



Reginaldo Maia | Diretor Presidente
BRTUV Avaliações de Qualidade Ltda
CNPJ 00.274.562/0001-23
Al. Madeira, 222 - 3º andar
06454-010 - Barueri - SP - Brasil
www.brtuv.com.br